



# CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

## COMUNICATO

### **L'ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI LONIGO E' POTABILE**

#### **ACQUEDOTTO**

Tutta l'acqua distribuita dall'acquedotto viene preventivamente trattata con filtri a *Carboni Attivi* da parte dei gestori Acque Veronesi e Acque del Chiampo Spa.

Le analisi effettuate dall'ULSS 5 presso le Scuole Elementari di Madonna il 27.1.2015 sono le seguenti:

<b>PFOA</b>	<b>63 ng/l.</b>	<b>Livelli di Performance*</b>	<b>500</b>	<b>Limiti EFSA</b>	<b>3.000</b>
<b>PFOS</b>	<b>&lt; 10 ng/l.</b>	“	“	30 - “	“
<b>Altri PFAS</b>	<b>109 ng/l.</b>	“	“	500 - “	“

\* A tutt'oggi la normativa nazionale non ha ancora individuato i parametri limite, tuttavia il Ministero e la Regione hanno indicato i livelli di Performance (livelli obiettivo) sopra riportati per le acque trattate.

#### **POZZI PRIVATI**

<b>Totale Pozzi denunciati</b>	<b>N° 530</b>
<b>Richieste di Analisi dei Pozzi privati</b>	<b>N° 224</b>
<b>Pozzi che hanno superato i livelli di Performance*</b>	<b>N° 51</b>
<b>Di questi sono già allacciati all'acquedotto</b>	<b>N° 22</b>
<b>Utenze allacciabili previa domanda alla Soc. Acque del Chiampo</b>	<b>N° 8</b>
<b>Utenze per ora non allacciabili perché troppo lontane dall'Acquedotto</b>	<b>N° 21</b>

- La Regione Veneto tramite l'ULSS 5, ha comunicato a Febbraio che l'acqua dei pozzi privati che supera i livelli di *Performance\** non è potabile.
- Pertanto il Comune di Lonigo in data 02.03.2015 ha provveduto con Ordinanza n. 17/15 a vietare l'uso potabile dell'acqua emunta dai 51 pozzi evidenziati dall'ULSS 5.
- Le utenze non immediatamente allacciabili, in attesa dell'estensione della rete dell'Acquedotto, potranno rifornirsi presso le fontanelle pubbliche presenti sul territorio (*Parco Ippodromo, Via Marconi, Via S. Marina, Via Belvedere Bagnolo*) o alla Casa dell'Acqua in Piazza 25 Aprile.
- Prossimamente Acque del Chiampo provvederà ad installare dei nuovi punti di prelievo per le zone interessate.
- ***I cittadini possono chiedere maggiori delucidazioni all'ULSS 5 ( Tel. 0444 475713), alla Soc. Acque del Chiampo Spa (n. verde 800 040 504), al Sindaco (Tel. 0444.720233) e all'Ufficio Ecologia e Ambiente (Tel. 0444.720259).***

**Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.**

Lonigo, li 05.03.2015

Prot. 5070



Il Sindaco  
Giuseppe Boschetto