

QUESITO 4:

Si richiede come si debba interpretare la richiesta di sostituzione, al quindicesimo anno di concessione, di tutte le sorgenti luminose e dei relativi accessori prevista al punto d) dell'art.8 – "Prestazioni comprese nella concessione – Servizi a Canone" del Capitolato d'Oneri, qualora la scrivente società nella proposta tecnica allegata all'offerta, preveda la riqualificazione degli impianti esistenti mediante sostituzione integrale dei corpi illuminanti, attualmente in esercizio, con corpi illuminanti a LED caratterizzati da durata di vita garantita dal costruttore pari a 100.000 ore di funzionamento (B10L70).

Tale durata di vita, considerando le 4.000 ore equivalenti di funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica previste dal PICIL, garantirebbe infatti una durata di vita utile dei corpi illuminanti pari a 25 anni, assicurando quindi al Comune, alla scadenza della concessione (18 anno), la consegna degli impianti in pian efficienza.

RISPOSTA 4:

Poiché la vita utile degli apparecchi e delle sorgenti viene calcolata in laboratorio in condizioni ottimali, non corrispondenti con le condizioni reali operative e poiché si avrebbe difficoltà ad esercitare una garanzia negli anni di non conduzione, si è scelto di richiedere la sostituzione al quindicesimo anno di concessione delle sorgenti luminose e dei relativi accessori al fine di tutelare le amministrazioni alla riconsegna degli impianti.

Si conferma dunque l'obbligo di sostituzione, precisando che per "sorgenti luminose ed i relativi accessori" si intende la piastra LED e il relativo alimentatore per cui l'apparecchio può essere mantenuto oltre il quindicesimo anno di concessione.